



LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI S.p.A.
 Sede Primaria: I-59100 PRATO - Via della Quercia, 11
 Telefono +39 0574.575.320 - Telefax +39 0574.575.323
 Sede Secondaria: I-50041 CALENZANO (FI) - Via Petrarca, 48
 e-mail: lapi@laboratoriolapi.it
 web site: www.laboratoriolapi.it

Notified Body N°0987
Directive 89/106 CEE



ATTESTAZIONE DI CLASSIFICAZIONE ACL/561-841/08/CPD/14041 **Classification Assessment**

Quando applicabile il presente documento viene emesso in ottemperanza della direttiva 89/106/CEE della Comunità Economica Europea, del 21 Dicembre 1988 e in relazione alle leggi, regolamenti e procedimenti amministrativi degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione (CPD) aggiornata con la direttiva 93/68/CEE del Consiglio della Comunità Europea del 22 luglio 1993, si stabilisce che:

When applicable the following document has been issued in compliance with the Directive 89/106/EEC of the Council of European Communities of 21 December 1988 on the approximation of law, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the construction products (Construction Products Directive - CPD), amended by the Directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of 22 July 1993. It has been stated that the construction product:

RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO N° 561-841.0DC0050/08
Reaction to fire classification report n°.

CLASSIFICAZIONE RICHIESTA DA/Classification on behalf of
ALMA S.p.A.

Via Donatello, 28/30 - 50010 Loc. Capalle - Campi Bisenzio (FI) - ITALY

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DELLA FAMIGLIA

Trade name of the set

FLOOR

TIPOLOGIA / Typology

Elea - Elea Fantasy - Elea L - Elea M - Elea R - Elea Vel - Elea Vel L -
Cristallo/ Cristallo Special - Onice - Onice L - Onice Stand - Sahara 2 - Venus - Tre
 (Pesi / Weights 620÷1100 g/m²)

STANDARD DI PRODOTTO / Product Standard

EN 14041: 2004

METODO DI CLASSIFICAZIONE / Classification standard

UNI EN 13501-1:2009

Fire classification of construction products and building elements -

Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests

(Classificazione al fuoco di prodotti ed elementi da costruzione -

Parte 1: Classificazione sulla base dei dati di prove di reazione al fuoco)

CLASSIFICAZIONE / Classification

B_{fl} - s1

La classificazione sopra riportata è valida per la seguente applicazione effettiva:

Rivestimento pavimento posto in opera in contatto con substrato incombustibile di Euroclasse A1_{fl} o A2_{fl}, con o senza adesivo.

The above reported classification is valid for the following actual end use:

Floor covering laid on non-combustible substrates classified as Euroclasses A1_{fl} or A2_{fl}, with or without adhesive.

L'organismo di certificazione (**LAPI S.p.A. - Laboratorio prevenzione incendi N° 0987**) ha effettuato le prove iniziali di tipo (ITT) richieste in AoC3 su campioni prelevati nello stabilimento secondo un piano di prove p restituito per verificare le caratteristiche intrinseche del prodotto. Il Laboratorio non è stato coinvolto in nessuna attività di campionamento.

Questo rinnovo del certificato, emesso per la prima volta il 25/06/2008, è stato rilasciato senza ripetizioni di prove e rimane valido al permanere delle condizioni richiamate nelle specifiche tecniche armonizzate o fino a che non vengano introdotte variazioni a livello sia del prodotto che del controllo di produzione fino al 24/06/2018.

The notified body (LAPI S.p.A. - Laboratorio prevenzione incendi N° 0987) has performed the initial type testing (ITT) on the samples taken at the factory in accordance with the described test for the relevant characteristics of the product (AoC3). The Laboratory has not been involved in any sampling activity.

This renewal of the certificate, first time issued on 25/06/2008, was released without repetition of tests and it remains valid as long as the conditions laid down in the harmonised technical specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or as long as the factory production control itself are not modified significantly and latest on 24/06/2018.

Prato, 25/06/2013

Il Responsabile Certificazione

The Certification Manager

Dott. Massimo Borsini

Il Direttore del Laboratorio

The Director of the Laboratory

Dott. Luca Ermiati

Valid until: 24/06/2018

Questo documento non costituisce approvazione di tipo né certificazione di prodotto e deve essere letto congiuntamente ai Rapporti di Prova.

Il presente documento non può essere riprodotto in forma parziale senza l'autorizzazione scritta di questo Laboratorio.

This document does not represent type approval or certification of the product and have to be read in conjunction with the Test Reports.

This document can not be reproduced partially without the authorization written of this Laboratory.





Sede Legale: Viale Vittorio Veneto n°80 - 59100 Prato

Sede Amministrativa e Operativa: Via Donatello n°28/30 - 50013 Capalle,
Campi Bisenzio (FI)

Telefono: +39 055/87451 - Telefono Ufficio Commerciale: +39 055/8745202 -

Fax: 055/8951280

e-mail: alma@almaspa.com - www.almaspa.com

RIFERIMENTO STANDARD DI PRODOTTO DI RIFERIMENTO
EN 14041:2004

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA':

Denominazione commerciale della Famiglia:

"FLOOR"

Composta dai seguenti articoli:

ELEA
ELEA R
EBA STAND
EBA VELOUR
EXPOVEL B1
FAIR RIPS SV B1
ELEA STAND B1FANTASY
ELEA VEL L
CRISTALLO SPECIAL
ONICE STAND
VENUS
ELEA MI ART FANTASY
ELEA M
VENUS CONGRESS
VELEA
VENUS GREEN

ELEA FANTASY
ELEA L
DIAMANTE R
ELEA PAVE'
EXPO ROMA
ELEA STAND
ELEA GLITTER
CRISTALLO
ONICE
SAHARA2
TAURUS LIGHT
POKER
ELEA B1
ONICE L 720
EXPO
VELEA GREEN

POP
CROMO LIGHT
EBA STAND FANTASY
ELEA STONE
FAIR RIPS SV
ELEA STAND B1
ELEA VEL
TRE
ONICE L
VENUS1
ELEA MI ART
POKER RIPS
ELEA ELITE
ELEA SB
ELEA LAVANDER
ELEA DESIGN

Azienda Produttrice:

ALMA S.P.A. Via Donatello n°28/30 c.a.p. 50013 Capalle di Campi Bisenzio (FI)

Io Sottoscritta: *Carla Casini*, rappresentante legale della Società: "ALMA S.P.A." dichiaro che
gli articoli sopra elencati rientrano nella classe:

Bfl-s1

secondo le normative:

EN13501-1 : 2009

EN 11925 - 2

EN ISO 9239 - 1

- Negli Articoli sopra elencati non sono aggiunti ritardanti di fiamma in nessuna fase della lavorazione.
- La classificazione sopra riportata è valida per la seguente applicazione effettiva:
Rivestimento pavimento posto in opera in contatto con substrato incombustibile di Euroclasse A1_{fl} o A2_{fl}, con o senza adesivo.

Il Rappresentante legale

29/02/2016

Carla Casini